

1 Pav. Superior
Esc. 1/75

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Ref.	V (V)	Iluminação (W)			Tomadas (W)			Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. = R (W)	Pot. = S (W)	Pot. = T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	In (A)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
					20	40	100	100	200	3600														
1	iluminação	d+N	B1	127 V	4	10					505	400	T			400	1,00	0,94	17,4	4	42,0			
	a					10					506	400	T			400		0,94	17,4	4	42,0			
	b					12					506	400	T			400		0,94	18,2	4	42,0			
	c					12					505	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	d					12					506	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	e						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	f						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	g						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	h						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
2	iluminação	F+N	B1	127 V	6	10					507	400	T			400	1,00	0,94	17,4	4	42,0	20,0	2,66	2,66
	i					12					505	400	T			400		0,94	17,4	4	42,0			
	j					10					505	400	T			400		0,94	18,2	4	42,0			
	k					12					506	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	l					10					505	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	m						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	n						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	o						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	p						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	q						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
3	iluminação	F+N	B1	127 V	4	10					506	400	T			400		0,94	17,4	4	42,0			
	r					12					506	400	T			400		0,94	17,4	4	42,0			
	s					10					505	400	T			400		0,94	18,2	4	42,0			
	t					12					506	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	u					10					505	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	v						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	w						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	x						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	y						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	z						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	aa						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	ab						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	ac						1				20	20	T			20		0,94	10,0	4	42,0			
	ad					10					505	400	T			400		0,94	18,2	4	42,0			
	ae					10					505	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	af					10					505	400	T			400		0,94	23,6	4	42,0			
	ag				2	7					141	120	T			120		0,92	15,4	4	42,0			
	ah				2	7					141	120	T			120		0,92	15,4	4	42,0			
	ai						1				20	20	T			20		0,92	15,4	4	42,0			
5	iluminação	F+N	B1	127 V		20					1140	1140	T			1140	1,00	0,92	15,4	4	42,0	13,0	3,07	3,07
	aj					20					1114	1100	T			1100		0,92	15,3	4	42,0			
6	tomada de uso geral	F+N	B1	127 V			24				2697	2400	T			2400	1,00	0,94	19,4	4	54,0	20,0	1,09	1,09
7	tomada de uso geral	F+N	B1	127 V			20				2444	2200	T			2200	1,00	0,94	17,8	4	42,0	20,0	1,53	1,53
8	computador	F+N	B1	127 V				18			3712	2970	B		2970		1,00	0,94	26,1	10	75,0	32,0	1,14	1,14
9	computador	F+N	B1	127 V				26			4125	3300	B		3300		1,00	0,94	29,0	10	75,0	32,0	1,41	1,41
10	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
11	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+T	1800		1800	1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
12	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+T	1800		1800	1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
13	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+T	1800		1800	1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
14	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	S+T		1800	1800	1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
15	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	S+T		1800	1800	1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
16	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
17	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
18	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
19	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
20	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
21	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
22	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1		4000	3600	R+S	1800	1800		1,00	1,00	0,0	2,5	28,0	16,0		
23	emergência	F+N	B1	220 / 127 V							1140	1140	T			1140	1,00	0,92	15,4	4	42,0	13,0	3,07	3,07
TOTAL					21	175	47	26	13		74287	65136	R=3577		21710	20479	21510							

QD2



QD2
(65100 W)



Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Lojas e Apartamentos)	18,62	100	18,62
Cbs especiais	59,84	100	59,84
		TOTAL	80,47

Quadro Geral (QG)

Circuito	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Disjuntor (A)	Pot. = R (W)	Pot. = S (W)	Pot. = T (W)
QD1	83433	68196	80	25393	25393	17410
QD2	74287	65136	80	21710	20479	21510
TOTAL	157790	119395	125	47500	47500	39000

Legenda

24 BAEH	Bloco autônomo sinal. emergência no teto
C	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
1 a 20 OR	Luminária p/ lâmp. fluor. compacta c/ reator - embutir teto
1 c 2x40	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
2 aC 2x20	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
2P 8	Tomada universal 2P a 0,30m do piso
2P 8	Tomada universal 2P a 1,10m do piso
ARC30000 12 3600	Tomada universal 2P a 2,20m do piso
8 2P	Tomada universal 2P no piso
2P MIC 10 165	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

LOCALIZAÇÃO:


Vila Assis
HOSP. AMARAL CARVALHO
FORUM
SENAC
RUA SILVIO MARCONDES
RUA SILVIO MARCONDES
RUA SILVIO MARCONDES