



☐ A TUBULAÇÃO PVC Ø 100 mm SÉRIE "A"

☐ B CX. EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA (MÍNIMO 60 x 80 cm)

☐ C GRELHA METÁLICA 20 x 20 cm CHUMBADA NA TAMPA DE CONCRETO

- * DAS TAMPAS
 - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.
 - Armagem de aço CA-60B; $\phi = 4,2$ mm; malha de 15cm x 15 cm.
- * ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS-ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.
- * REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO, CHAPISCO, ARGAMASSA TRACO 1:3, CIMENTO E AREIA.



Referência: HIDROSSANITARIO - DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO

Arquivo	Rev. 0	Escala Sem Escala	Estado Jan/2026 impresso	F. 03/03
---------	-----------	----------------------	--------------------------------	-------------