

PÁRA RAIO

- CAPTOR CABO DE COBRE NU #35mm²
- CONEXÕES SPLIT BOLT 35mm²
- FIXAÇÃO DO CABO NA PLATIBANDA COM BUCHA, BRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA 35mm, PARAFUSO E ARRUELA - ESPAÇAMENTO MÁXIMO 2m
- FIXAÇÃO DO CABO NA TELHA COM PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO, PARAFUSO EM LATÃO - ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1m
- CAPTOR VERTICAL EM BARRA DE ALUMÍO 7/8" X 1X8" ALTURA 30cm
- JUNÇÃO CABO / CABO COM 2 SPLIT BOLT 35mm²
- CABO DE DESCIDA #16mm²
- DESCIDA DE CABO PARA NÍVEIS DIFERENTES
- CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE NU #50mm²
- EMENDAS COM SOLDA EXOTÉRMICA
- PROFUNDIDADE 50cm DO PISO ACABADO
- HASTE DE ATERAMENTO TIPO COOPERWELD 5/8" X 2,4m
- CONEÇÃO AO CABO COM SOLDA EXOTÉRMICA
- CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM ALUMÍNIO
- JUNÇÃO CABO / CABO COM SOLDA EXOTÉRMICA
- PROFUNDIDADE 50cm DO PISO ACABADO





DETALHE DA DESCIDA DO CABO PARA NÍVEIS DIFERENTES

S/ ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO

S/ ESCALA



DETALHE DA FIXAÇÃO DO CONDUTOR DO SPDA NA CAPTAÇÃO

S/ ESCALA



DETALHE DO TRAVAMENTO DE CABO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO

S/ ESCALA





DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

S/ ESCALA



DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

S/ ESCALA



DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS "T"

S/ ESCALA



DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

S/ ESCALA

MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

PROJETO
Centro de Referência de Assistencia Social - "CRAS"

LOCAL
AVENIDA PRIMO GAZZOLI - J.D MARIA LUIZA IV

ÁREAS:

TERRENO ..... 2.542,80 M²
TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA ..... 225,00 M²
ÁREA LIVRE ..... 2.317,80 M²

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS

MARÇAL JOSÉ BONATO
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ESCALA: 1:50
FASE: PROJETO
DATA: 25 /DEZEMBRO/2014
REVISÃO:
DESENHO:
ARQUIVO:
APROVAÇÃO:

REFERÊNCIA
PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

FOLHA
02/02